Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК											
Условное обозначение	L3	L3	L2	L1	L3	L1	L2	L2	L1	L3	L3
номер по плану	ЩСер7.1	ЩСер7.2	ЩСер7.3	ЩСер7.4	ЩСер7.5	ЩСер7.6	ЩСер7.7	ЩСер7.8	ЩСер7.9	ЩСер7.10	ЩСер7.11
Р ном. (кВт)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.00	2.00	2.00		
cosf	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		
I н (А) ток ном.	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	6.06	12.12	12.12		
Наименование потребителя	Розетки серверной	Розетки серверной	Розетки серверной	Розетки серверной	Розетки серверной	Розетки серверной	Розетки серверной	Сплит - система К7-1 (рабочий)	Сплит - система К7-2 (резервный)	Резерв	Резерв

I, L1, A	30.3	Неравномерность нагрузок по фазам:	9.9	%
I, L2, A	27.3			
I, L3, A	27.3			

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Горячук			
Рук. пр. отд.		Грибач			
Разработал		Квасс			

Д-12/03 ЭОМ

Офис компании ООО "ЭККО-РОС" г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Электроосвещение.
Силовое электрооборудование.

Стадия	Лист	Листов
Р	10	32

Однолинейная принципиальная схема щита ЩСер7

ООО "Группа компаний "ВВК Инжиниринг"

А3