Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	Условное обозначение	
	номер по плану	
	P ном. (кВт)	
	cosf	
	I н (А) ток ном.	
	Наименование потребителя	



L3	L2	L2	L1	L1	L2	L1	L3	L3	L3	L1	L3	L2	L1
ЩР7.15	ЩР7.16	ЩР7.17	ЩР7.18	ЩР7.19	ЩР7.20	ЩР7.21	ЩР7.22	ЩР7.23	ЩР7.24	ЩР7.25	ЩР7.26	ЩР7.27	ЩР7.28
1.80	2.25	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	2.25	2.70	1.80	1.80
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
10.91	13.64	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	13.64	16.36	10.91	10.91
Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9)	Розетки комп. раб. мест (п.9,11,12)	Розетки комп. раб. мест (п.18)	Розетки комп. раб. мест (п.19,20)	Розетки комп. раб. мест (п.20)	Розетки комп. раб. мест (п.20)	Розетки комп. раб. мест (п.20)	Розетки комп. раб. мест (п.21)	Розетки комп. раб. мест (п.22)

Однолинейная принципиальная схема щита ЩР 7 - продолжение.

Согласовано:

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

						Д- 12/03	ЭОМ
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата		Лист 6

А3