Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальый (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



Условное обозначение	L3	L2	L3					
номер по плану	ЩР7.43	ЩР7.44	ЩР7.45					
P ном. (кВт)								
cosf								
I н (А) ток ном.								
Наименование потребителя	Резерв	Резерв	Резерв					

I, L1, А	163.7	Неравномерность нагрузок по фазам:	7.0	%
I, L2, А	161.8			
I, L3, А	152.3			

Однолинейная принципиальная схема щита ЩР 7 - окончание.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	Д- 12/03	ЭОМ	Лист 8

А3

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.