Данные питающей сети		
Распределительный пункт	Аппарат ввода	Тип Ток номинальный (А) Расцепитель (А)
	Тип	Напряжение Ток расчетный(А) Уст.мощность (кВт)
Аппарат отходящих линий	Устройство защитного отключения, тип, номинальный ток, (А), номинальный отключающий диф. ток, (А) Тип Ток номинальный (А) Расцепитель или плавкая вставка	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	
Пусковой аппарат	Обозначение, тип,ток (ном), расцепитель, уставка теплового реле	
Марка и сечение проводника	Обозначение участка сети, длина (м)	



Условное обозначение				
ЭЛЕКТРОПРИЕМНИК	номер по плану	ЩР7	ЩФ7	ЩСер7
	Р ном. (кВт)	80.45	3.75	12.00
	cosf	48.27	3.75	12.00
	I н (А) ток ном.	86.28	7.59	24.31
	Наименование потребителя	Щит распред. 7 этажа	Щит фанкойлов 7 этажа	Щит кроссовой 7 эт.

ЩР7	ЩФ7	ЩСер7	
80.45	3.75	12.00	
48.27	3.75	12.00	
86.28	7.59	24.31	
Щит распред. 7 этажа	Щит фанкойлов 7 этажа	Щит кроссовой 7 эт.	Резерв

ЩР8	ЩФ8	ЩРСер8	
85.15	9.38	32.00	
16.49	16.49	0.00	
91.32	18.99	60.77	
Щит распред. 8 этажа	Щит фанкойлов 8 этажа	Щит серверной 8 эт.	Резерв

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Горячук			
Рук. пр. отд.		Грибач			
Разработал		Квасс			

Д-12/03 ЭОМ

Офис компании ООО "ЭККО-РОС" г. Москва,1-ый Магистральный тупик, д. 5 а, Бизнес центр " Магистраль Плаза"

Электроосвещение. Силовое электрооборудование.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	32

Однолинейная принципиальная расчетная схема ЩС7, ЩС8

ООО "Группа компаний "ВВК Инжиниринг"

ВВК

А3